

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2018 по 29.10.2018

Прибор учета № **100076755**

Потребитель: Ковалева, 45

Договор №: 1000767

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2			T1	T2
100076755	0:00:00	28.09.2018	77617,86	77596,32	356,36	4282	13,55	13,74
100076755	0:00:00	29.09.2018	77617,86	77596,32	356,36	4306	13,80	13,96
100076755	0:00:00	30.09.2018	77617,86	77596,32	356,36	4330	13,22	13,41
100076755	0:00:00	01.10.2018	77617,86	77596,32	356,36	4354	13,14	13,31
100076755	0:00:00	02.10.2018	77624,35	77602,83	356,36	4378	62,47	61,09
100076755	0:00:00	03.10.2018	77787,43	77766,58	356,58	4402	62,52	50,52
100076755	0:00:00	04.10.2018	78067,05	78043,41	360,00	4426	61,54	32,39
100076755	0:00:00	05.10.2018	78254,26	78226,29	365,46	4450	61,80	32,34
100076755	0:00:00	06.10.2018	78434,11	78405,83	370,76	4474	62,70	32,26
100076755	0:00:00	07.10.2018	78608,30	78578,92	376,06	4498	63,79	33,81
100076755	0:00:00	08.10.2018	78794,52	78760,79	381,65	4522	63,23	35,93
100076755	0:00:00	09.10.2018	79014,70	78975,09	387,66	4546	61,91	35,91
100076755	0:00:00	10.10.2018	79237,09	79191,64	393,45	4570	61,69	36,44
100076755	0:00:00	11.10.2018	79465,44	79413,90	399,21	4594	62,42	37,43
100076755	0:00:00	12.10.2018	79719,09	79661,79	405,56	4618	63,20	37,40
100076755	0:00:00	13.10.2018	79954,59	79891,04	411,64	4642	63,24	37,29
100076755	0:00:00	14.10.2018	80175,41	80103,81	417,37	4666	61,98	37,56
100076755	0:00:00	15.10.2018	80411,17	80323,27	423,14	4690	61,68	38,50
100076755	0:00:00	16.10.2018	80675,94	80571,28	429,28	4714	62,94	39,76
100076755	0:00:00	17.10.2018	80965,37	80844,47	435,99	4738	64,63	39,23
100076755	0:00:00	18.10.2018	81217,41	81089,17	442,40	4762	65,90	38,86
100076755	0:00:00	19.10.2018	81439,58	81310,57	448,41	4786	66,34	41,84
100076755	0:00:00	20.10.2018	81724,52	81595,28	455,40	4810	66,07	43,99
100076755	0:00:00	21.10.2018	82087,13	81958,66	463,42	4834	67,51	44,89
100076755	0:00:00	22.10.2018	82455,64	82328,02	471,77	4858	68,09	44,27
100076755	0:00:00	23.10.2018	82794,25	82667,51	479,85	4882	67,68	46,17
100076755	0:00:00	24.10.2018	83189,82	83063,77	488,37	4906	66,59	47,00
100076755	0:00:00	25.10.2018	83659,16	83534,68	497,58	4930	67,85	44,19
100076755	0:00:00	26.10.2018	84069,26	83944,02	507,30	4954	68,44	43,00
100076755	0:00:00	27.10.2018	84428,09	84303,08	516,44	4978	68,95	42,41
100076755	0:00:00	28.10.2018	84755,91	84632,57	525,15	5002	69,23	41,22
100076755	0:00:00	29.10.2018	85024,89	84902,77	532,70	5026		

Представитель энергоснабжающей организации:

Деннер О.В.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК"

инженер Касьянов В.В.