

## Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.11.2018 по 28.12.2018

Прибор учета № **100105216**

Потребитель: Дальне-Ключевская, 166

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2			Q	T1
100105216	0:00:00	28.11.2018	450121,97	453446,81	9376,21	40456	80,74	54,79
100105216	0:00:00	29.11.2018	450527,16	453855,97	9386,72	40480	82,96	55,59
100105216	0:00:00	30.11.2018	450908,53	454241,38	9397,16	40504	84,82	55,16
100105216	0:00:00	01.12.2018	451253,72	454590,47	9407,41	40528	89,32	64,17
100105216	0:00:00	02.12.2018	451771,50	455113,97	9420,44	40552	92,16	65,50
100105216	0:00:00	03.12.2018	452290,41	455638,56	9434,30	40576	93,34	62,48
100105216	0:00:00	04.12.2018	452711,16	456063,06	9447,31	40600	96,22	67,95
100105216	0:00:00	05.12.2018	453227,38	456583,94	9461,94	40624	96,92	65,20
100105216	0:00:00	06.12.2018	453678,81	457040,03	9476,29	40648	95,79	60,12
100105216	0:00:00	07.12.2018	454060,19	457426,69	9489,92	40672	95,22	60,98
100105216	0:00:00	08.12.2018	454451,13	457823,03	9503,33	40696	93,50	59,13
100105216	0:00:00	09.12.2018	454828,06	458205,06	9516,30	40720	92,03	58,02
100105216	0:00:00	10.12.2018	455208,19	458590,38	9529,25	40744	90,93	61,06
100105216	0:00:00	11.12.2018	455640,19	459027,53	9542,17	40768	88,58	63,44
100105216	0:00:00	12.12.2018	456154,78	459547,69	9555,12	40792	85,65	60,63
100105216	0:00:00	13.12.2018	456644,63	460043,09	9567,38	40816	82,68	56,83
100105216	0:00:00	14.12.2018	457080,72	460484,69	9578,66	40840	81,30	58,61
100105216	0:00:00	15.12.2018	457580,59	460990,59	9590,01	40864	79,04	53,01
100105216	0:00:00	16.12.2018	457984,56	461399,75	9600,52	40888	79,47	56,43
100105216	0:00:00	17.12.2018	458478,34	461899,81	9611,90	40912	79,99	58,67
100105216	0:00:00	18.12.2018	459010,72	462439,59	9623,25	40936	79,90	55,55
100105216	0:00:00	19.12.2018	459423,81	462858,38	9633,31	40960	78,86	45,61
100105216	0:00:00	20.12.2018	459689,41	463127,63	9642,14	40984	83,53	50,58
100105216	0:00:00	21.12.2018	460012,34	463455,28	9652,78	41008	85,46	49,41
100105216	0:00:00	22.12.2018	460302,31	463749,50	9663,23	41032	86,13	46,28
100105216	0:00:00	23.12.2018	460555,19	464006,25	9673,31	41056	88,85	49,04
100105216	0:00:00	24.12.2018	460843,28	464298,91	9684,78	41080	92,75	51,07
100105216	0:00:00	25.12.2018	461131,72	464591,94	9696,82	41104	94,48	50,07
100105216	0:00:00	26.12.2018	461412,16	464877,03	9709,28	41128	96,21	56,47
100105216	0:00:00	27.12.2018	461760,78	465231,00	9723,16	41152	96,41	60,05
100105216	0:00:00	28.12.2018	462156,41	465632,72	9737,57	41176		

Представитель энергоснабжающей организации:

\_\_\_\_\_

Зинькова С.А.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК"

\_\_\_\_\_

инженер Касьянов В.В.