

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.06.2018 по 27.07.2018

Прибор учета № **100076732**

Потребитель: Мечникова, 1д

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2			T1	T2
100076732	0:00:00	28.06.2018	528701,32	534041,33	10686,84	20691	64,47	59,66
100076732	0:00:00	29.06.2018	529651,14	535000,14	10691,44	20715	64,08	59,28
100076732	0:00:00	30.06.2018	530559,48	535917,14	10695,83	20739	64,10	59,39
100076732	0:00:00	01.07.2018	531473,27	536839,79	10700,16	20763	63,95	58,80
100076732	0:00:00	02.07.2018	532356,32	537731,51	10704,73	20787	63,32	58,10
100076732	0:00:00	03.07.2018	533189,24	538572,67	10709,10	20811	62,79	57,80
100076732	0:00:00	04.07.2018	534055,68	539447,65	10713,45	20835	62,11	56,66
100076732	0:00:00	05.07.2018	534850,08	540250,01	10717,80	20859	58,51	50,73
100076732	0:00:00	06.07.2018	535349,67	540754,83	10721,68	20883	57,34	46,31
100076732	0:00:00	07.07.2018	535681,28	541090,23	10725,34	20907	58,34	46,86
100076732	0:00:00	08.07.2018	536014,20	541426,94	10729,16	20931	58,43	46,29
100076732	0:00:00	09.07.2018	536336,58	541753,07	10733,07	20955	59,29	49,76
100076732	0:00:00	10.07.2018	536749,70	542170,75	10737,01	20979	60,73	53,69
100076732	0:00:00	11.07.2018	537357,51	542784,92	10741,30	21003	61,30	54,89
100076732	0:00:00	12.07.2018	538020,23	543454,55	10745,56	21027	60,57	53,56
100076732	0:00:00	13.07.2018	538612,10	544052,80	10749,71	21051	59,02	50,53
100076732	0:00:00	14.07.2018	539044,69	544490,33	10753,39	21075	59,17	50,64
100076732	0:00:00	15.07.2018	539482,28	544932,78	10757,13	21099	59,81	50,69
100076732	0:00:00	16.07.2018	539925,60	545380,99	10761,17	21123	59,36	50,15
100076732	0:00:00	17.07.2018	540348,75	545808,99	10765,07	21147	59,26	52,63
100076732	0:00:00	18.07.2018	540696,64	546160,55	10767,38	21169	28,58	29,02
100076732	0:00:00	19.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	25,47	25,29
100076732	0:00:00	20.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	24,68	24,38
100076732	0:00:00	21.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	23,80	23,36
100076732	0:00:00	22.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	22,97	22,51
100076732	0:00:00	23.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	21,76	21,22
100076732	0:00:00	24.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	20,96	20,38
100076732	0:00:00	25.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	20,63	20,07
100076732	0:00:00	26.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173	20,56	20,08
100076732	0:00:00	27.07.2018	540698,08	546161,99	10767,38	21173		

Представитель энергоснабжающей организации: _____

Зинькова С.А.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК" _____

инженер Касьянов В.В.