Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.04.2018 по 07.05.2018

Прибор учета № **100076737**

Потребитель: Мечникова, 1

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2	Q		T1	T2
100076737	0:00:00	28.04.2018	235384,94	236888,08	3707,02	21357	64,33	54,54
100076737	0:00:00	29.04.2018	235742,97	237247,63	3710,53	21381	64,72	55,10
100076737	0:00:00	30.04.2018	236084,95	237591,16	3713,83	21405	64,67	55,26
100076737	0:00:00	01.05.2018	236415,47	237923,22	3716,95	21429	65,06	55,32
100076737	0:00:00	02.05.2018	236750,16	238259,52	3720,22	21453	63,42	52,60
100076737	0:00:00	03.05.2018	237134,52	238645,66	3724,39	21477	62,16	51,87
100076737	0:00:00	04.05.2018	237349,67	238861,80	3726,61	21501	62,50	49,42
100076737	0:00:00	05.05.2018	237558,73	239071,70	3729,35	21525	63,09	51,30
100076737	0:00:00	06.05.2018	237912,50	239427,02	3733,54	21549	61,95	51,25
100076737	0:00:00	07.05.2018	238351,97	239868,25	3738,25	21573	62,27	50,75

Представитель энергоснабжающей организации: _____ Зинькова С.А.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК" _____ инженер Касьянов В.В.