

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.11.2018 по 28.12.2018

Прибор учета № **100076740**

Потребитель: Королёва, 4

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2			T1	T2
100076740	0:00:00	28.11.2018	293403,28	298134,88	6140,85	24769	80,26	52,93
100076740	0:00:00	29.11.2018	293753,00	298482,47	6150,44	24793	82,27	54,32
100076740	0:00:00	30.11.2018	294111,66	298838,50	6160,50	24817	84,77	55,81
100076740	0:00:00	01.12.2018	294467,84	299192,25	6170,85	24841	88,62	58,80
100076740	0:00:00	02.12.2018	294907,41	299627,78	6184,01	24865	92,33	59,24
100076740	0:00:00	03.12.2018	295335,44	300051,75	6198,22	24889	93,85	58,04
100076740	0:00:00	04.12.2018	295691,19	300404,56	6211,01	24913	96,55	61,92
100076740	0:00:00	05.12.2018	296124,50	300834,00	6226,07	24937	97,26	61,52
100076740	0:00:00	06.12.2018	296559,31	301265,13	6241,67	24961	96,88	60,98
100076740	0:00:00	07.12.2018	296977,72	301680,13	6256,74	24985	96,37	58,58
100076740	0:00:00	08.12.2018	297331,00	302031,00	6270,14	25009	94,48	56,59
100076740	0:00:00	09.12.2018	297662,25	302360,38	6282,73	25033	93,97	55,96
100076740	0:00:00	10.12.2018	297986,84	302683,06	6295,11	25057	91,35	56,61
100076740	0:00:00	11.12.2018	298342,94	303036,81	6307,52	25081	89,55	57,11
100076740	0:00:00	12.12.2018	298726,59	303417,75	6320,01	25105	86,60	56,03
100076740	0:00:00	13.12.2018	299106,66	303795,22	6331,66	25129	83,43	52,68
100076740	0:00:00	14.12.2018	299438,22	304124,94	6341,89	25153	81,05	52,43
100076740	0:00:00	15.12.2018	299795,31	304479,94	6352,14	25177	78,81	50,69
100076740	0:00:00	16.12.2018	300145,66	304828,41	6362,01	25201	79,84	50,60
100076740	0:00:00	17.12.2018	300495,34	305176,22	6372,27	25225	79,52	52,79
100076740	0:00:00	18.12.2018	300897,13	305575,56	6383,04	25249	79,24	52,16
100076740	0:00:00	19.12.2018	301280,88	305956,91	6393,46	25273	80,79	52,22
100076740	0:00:00	20.12.2018	301645,44	306319,31	6403,91	25297	85,49	56,71
100076740	0:00:00	21.12.2018	302078,16	306749,19	6416,40	25321	87,32	56,67
100076740	0:00:00	22.12.2018	302495,81	307164,47	6429,25	25345	90,56	55,18
100076740	0:00:00	23.12.2018	302838,16	307505,50	6441,40	25369	92,19	57,80
100076740	0:00:00	24.12.2018	303236,41	307901,94	6455,14	25393	96,21	61,07
100076740	0:00:00	25.12.2018	303678,09	308341,25	6470,72	25417	99,59	63,42
100076740	0:00:00	26.12.2018	304121,69	308782,09	6486,82	25441	100,06	62,75
100076740	0:00:00	27.12.2018	304543,75	309201,50	6502,63	25465	99,27	62,10
100076740	0:00:00	28.12.2018	304949,91	309605,44	6517,78	25489		

Представитель энергоснабжающей организации: _____

Шелепнева Д.Г.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК" _____

инженер Касьянов В.В.