Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.07.2018 по 28.08.2018

Прибор учета № **100074608**

Потребитель: Ягодная, 1

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2	Q		T1	T2
100074608	0:00:00	28.07.2018	67520,07	67066,79	1675,43	6504	62,46	52,19
100074608	0:00:00	29.07.2018	67711,86	67257,48	1677,40	6528	63,93	51,51
100074608	0:00:00	30.07.2018	67879,75	67424,37	1679,50	6552	62,69	52,14
100074608	0:00:00	31.07.2018	68066,89	67610,46	1681,48	6576	62,42	52,37
100074608	0:00:00	01.08.2018	68268,62	67811,10	1683,51	6600	62,17	52,35
100074608	0:00:00	02.08.2018	68473,82	68015,20	1685,53	6624	60,55	52,78
100074608	0:00:00	03.08.2018	68736,32	68276,30	1687,58	6648	63,22	52,14
100074608	0:00:00	04.08.2018	68916,88	68455,74	1689,59	6672	63,61	51,99
100074608	0:00:00	05.08.2018	69089,74	68627,51	1691,61	6696	63,40	52,47
100074608	0:00:00	06.08.2018	69297,20	68833,73	1693,88	6720	63,78	51,92
100074608	0:00:00	07.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	26,71	26,16
100074608	0:00:00	08.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	21,38	22,10
100074608	0:00:00	09.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	20,00	20,61
100074608	0:00:00	10.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	19,63	19,96
100074608	0:00:00	11.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	19,70	19,83
100074608	0:00:00	12.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	19,60	19,65
100074608	0:00:00	13.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	19,27	19,31
100074608	0:00:00	14.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,85	18,91
100074608	0:00:00	15.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,48	18,55
100074608	0:00:00	16.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,31	18,38
100074608	0:00:00	17.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,30	18,36
100074608	0:00:00	18.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,36	18,40
100074608	0:00:00	19.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,57	18,59
100074608	0:00:00	20.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,67	18,69
100074608	0:00:00	21.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,82	18,85
100074608	0:00:00	22.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,85	18,88
100074608	0:00:00	23.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,42	18,50
100074608	0:00:00	24.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	18,12	18,20
100074608	0:00:00	25.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	17,91	17,97
100074608	0:00:00	26.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	17,97	18,00
100074608	0:00:00	27.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730	17,85	17,87
100074608	0:00:00	28.08.2018	69364,19	68900,26	1694,68	6730		

Представитель энергоснабжающей организации: _____ Шелепнева Д.Г.

Представитель ООО "Дом-Сервис ТДСК" _____ инженер Касьянов В.В.