Ведомость учета параметров потребления тепла

с 27.02.2018 по 28.03.2018

Прибор учета № **100076750**

Потребитель: Дизайнеров, 13

Договор №: 4711

NPR	Время снятия показаний	Дата	Масса (т)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)	Температура	
			M1	M2	Q		T1	T2
100076750	0:00:00	27.02.2018	131081,86	131157,21	1807,04	8888	82,18	57,74
100076750	0:00:00	28.02.2018	131503,06	131580,94	1817,22	8912	82,01	57,69
100076750	0:00:00	01.03.2018	131919,05	131999,45	1827,22	8936	82,15	56,57
100076750	0:00:00	02.03.2018	132315,76	132398,50	1837,27	8960	82,35	58,13
100076750	0:00:00	03.03.2018	132737,60	132822,82	1847,37	8984	82,36	57,10
100076750	0:00:00	04.03.2018	133147,44	133234,98	1857,62	9008	81,36	55,17
100076750	0:00:00	05.03.2018	133531,17	133621,01	1867,57	9032	80,08	54,92
100076750	0:00:00	06.03.2018	133898,63	133990,91	1876,71	9056	78,67	54,15
100076750	0:00:00	07.03.2018	134251,45	134346,59	1885,23	9080	77,39	52,98
100076750	0:00:00	08.03.2018	134551,70	134649,92	1892,41	9104	77,30	53,73
100076750	0:00:00	09.03.2018	134929,34	135031,77	1901,11	9128	78,32	54,41
100076750	0:00:00	10.03.2018	135305,49	135411,85	1909,92	9152	77,44	52,12
100076750	0:00:00	11.03.2018	135637,87	135747,95	1918,16	9176	77,58	52,99
100076750	0:00:00	12.03.2018	136012,30	136126,61	1927,17	9200	77,71	54,50
100076750	0:00:00	13.03.2018	136411,15	136530,00	1936,20	9224	77,89	54,60
100076750	0:00:00	14.03.2018	136811,29	136934,61	1945,31	9248	78,33	54,19
100076750	0:00:00	15.03.2018	137183,19	137310,62	1954,09	9272	78,09	53,16
100076750	0:00:00	16.03.2018	137528,03	137659,30	1962,50	9296	77,28	53,20
100076750	0:00:00	17.03.2018	137848,51	137983,51	1970,04	9320	74,86	52,60
100076750	0:00:00	18.03.2018	138184,98	138324,83	1977,30	9344	73,34	51,40
100076750	0:00:00	19.03.2018	138513,26	138658,55	1984,24	9368	72,03	52,47
100076750	0:00:00	20.03.2018	138848,87	139000,29	1990,50	9392	71,71	50,94
100076750	0:00:00	21.03.2018	139202,29	139360,37	1997,52	9416	71,06	50,64
100076750	0:00:00	22.03.2018	139572,22	139737,61	2004,73	9440	71,43	50,65
100076750	0:00:00	23.03.2018	139933,17	140105,47	2011,90	9464	71,21	51,25
100076750	0:00:00	24.03.2018	140256,84	140435,29	2018,06	9488	70,32	51,64
100076750	0:00:00	25.03.2018	140617,52	140803,51	2024,43	9512	70,68	51,06
100076750	0:00:00	26.03.2018	141003,75	141197,78	2031,62	9536	71,29	50,74
100076750	0:00:00	27.03.2018	141344,18	141544,90	2038,29	9560	71,49	51,02
100076750	0:00:00	28.03.2018	141685,86	141893,10	2044,98	9584		

Представитель энергоснабжающей организации: _____ Шелепнева Д.Г.

Представитель обслуживающей организации: _____ инженер Касьянов В.В.